REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale
Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture

Prot. n. 1400 **pos.** EC Cagliari, 03 FEB 2010

Oggetto: Delucidazioni su caratteristiche tecniche attrezzature incluse sulla procedura aperta per la fornitura attrezzature AIB e protezione civile.

In riferimento all'oggetto, si specifica quanto segue:

1. lotti 10, 11 e 12 – verifica ingombro vasconi: si confermano le dimensioni dei vasconi da 30.000 e 6000 litri (lotti 10 e 12) mentre per quelle dei vasconi da 18.000 litri, la variazione è già stata comunicata formalmente;
2. lotto 14 _ chiarimenti caratteristiche tecniche del tessuto dei battifuoco dei flabelli: si specifica che il tessuto delle lingue battifuoco richiesto corrisponde a fibra acrilica ignifugato. Ovviamente verranno ammesse anche le offerte relative a flabelli in fibra ignifuga.
3. lotto 16 c) Tubazioni idraulica binata da ½ " x 10 mt. A seguito di un'attenta analisi delle specifiche tecniche della tubazione idraulica binata, si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico e cioè che devono essere conformi alle specifiche EN 857/1SC.
4. consegna campioni come previsto per le attrezzature considerate beni di rapido consumo: si specifica che i sopramenzionati campioni dovranno essere consegnati congiuntamente alle offerte presso la Direzione Generale EFS , Viale Merello, 86, 09123 Cagliari, entro i termini previsti dal bando di gara.

Il Direttore del Servizio
Paolo Botti

Dott.ssa. F. Soi Resp. Uff. AIB

Viale Merello, 86 – 09123 Cagliari - tel 070 27 99 1 - fax 070 27 20 86
efs.dir@enteforestesardegna.it