REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale
Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture

Prot. n. 1484 **pos.** EC Cagliari, 04 FEB 2010

Oggetto: Delucidazioni ulteriori su caratteristiche tecniche attrezzature incluse sulla procedura aperta per la fornitura attrezzature AIB e protezione civile.

In riferimento all'oggetto, a seguito della ricezione ulteriore di specifiche tecniche, si comunica quanto segue:

1. lotti 4 _ verifica portata della motopompa centrifuga autoadescante: si specifica che la motopompa richiesta deve avere una portata minima di 3500 lt/min alla prevalenza nominale di 8 metri e che la potenza minima di 15 kW è da intendersi a 2000 RPM.
2. lotto 13 _ chiarimenti caratteristiche tecniche tubo naspo da ½ e ¾ pollice: si specifica che a correzione del refuso di stampa, per la tipologia di tubo richiesta necessariamente il raccordo, per garantire i requisiti minimi di sicurezza, deve essere in acciaio e non in ottone.

Il Direttore del Servizio
Paolo Botti

Dott.ssa. F. Soi Resp. Uff. AIB

Viale Merello, 86 – 09123 Cagliari - tel 070 27 99 1 - fax 070 27 20 86
efs.dir@enteforestesardegna.it