REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale
Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture

Prot. n. 2440 **pos. T/G** Cagliari, 22 Feb 2010

> Al Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti
> SEDE

Oggetto: Delucidazioni ulteriori su caratteristiche tecniche attrezzature incluse sulla procedura aperta per la fornitura attrezzature AIB e protezione civile.

In riferimento all'oggetto, in risposta ai chiarimenti richiesti con note prot n. 2134 del 17/02/2010 e n. 2225 del 18/02/2010, per quanto di competenza, si comunica quanto segue:

1. lotto 2: pompe idrauliche: relativamente alle prestazioni idriche (portata alla prevalenza nominale) e a quelle oleodinamiche (portata ideale, pressione min_max) si confermano le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico; mentre si specifica che a correzione del refuso di stampa, la concentrazione di fango nell'acqua naturalmente è da intendersi in % e non in mm. La girante invece, può essere proposta in diversi materiali purché, come specificato nel capitolato, si tratti sempre di metallo o lega metallica. Le proposte verranno valutate dalla commissione.
2. lotti 10_11_12: Vasconi mobili poligonali da 6.000, 18.000, 30.000 litri: si specifica che, per ciascun lotto, quanto indicato nel capitolato tecnico corrisponde alle caratteristiche minime richieste; ulteriori proposte verranno considerate dalla commissione durante la valutazione tecnica. Per quanto riguarda la forma non necessariamente devono essere quadrate è, tuttavia, fondamentale che rispettino l'ingombro massimo e la capacità minima indicati in capitolato.

Viale Merello, 86 – 09123 Cagliari - tel 070 27 99 1 - fax 070 27 20 86
efs.dir@enteforestesardegna.it

3. lotto 13: manichette, tubazioni e divisori per attività antincendio: a conferma di quanto indicato nel capitolato tecnico si specifica che il corpo dei raccordi ad Y UNI 70 e UNI 45, si richiede in ottone e che le valvole e le leve si richiedono in acciaio inox.

Il Direttore del Servizio

f.to Paolo Botti

Dott.ssa. F. Soi Resp. Uff. AIB