Oggetto: Gara per l'aggiudicazione della fornitura di attrezzature per l'antincendio boschivo e per la protezione civile.

Base d'appalto: Euro 775.400,00 IVA esclusa.

L'anno 2010, il giorno 23 del mese di Aprile, alle ore 11:00, presso la sede della Direzione Generale dell' Ente Foreste della Sardegna – Viale Merello, 86 CAgliari, i dipendenti Ing. Paolo Botti (Presidente di Commissione), ing. Francesco Cappai e geom. Carlo Loddo, appositamente nominati con determina N. 44 del 30.03.2010 dal Direttore del Servizio antincendio, protezione civile e infrastrutture, Componenti della Commissione di gara si riuniscono per prendere in esame la documentazione tecnica.

PREMESSA

VISTA la det n. 44 del 30/03/2010 con la quale è stata nominata la Commissione di gara, incaricando con le funzioni di Presidente di gara l'Ing. Paolo Botti, e quali Componenti ing. Francesco Cappai e geom. Carlo Loddo;

VISTO il Capitolato di gara e tutti gli atti;

VISTE le offerte delle partecipanti alla gara ovvero:

- Ecosystem;
- Amatori
- GM Carta
- Italfor srl
- Idrofoglia;
- Fadda di Fadda Denise & C.;

La Commissione di gara decide all'unanimità, laddove rimanga valida una sola offerta, di non procedere all'assegnazione dei punteggi così come stabilito dal

disciplinare di gara ma di verificare solo la corrispondenza delle caratteristiche minime del capitolato tecnico.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione di gara avvia le procedure di valutazione delle offerte procedendo all'assegnazione dei punteggi così come stabilito dal disciplinare di gara. Si prendono in esame le offerte dei seguenti lotti:

Lotto1

Trasportatore cingolato ribaltabile trilaterale

Fadda di Fadda Denise & C. sas

Trasportatore cingolato YANMAR C12R-A

Il trasportatore cingolato rispecchia le caratteristiche richieste dal capitolato tecnico; la capacità di carico è pari a 0,4 Mc, con una capacità, con cumulo, di 0,52 Mc

Le dimensioni del cassone 1470mm x 860mm x 315mm sono superiori a quanto richiesto dal capitolato tecnico.

Pertanto viene ammessa alla fase successiva di gara la ditta Fadda di Fadda Denise & C. sas

LOTTO 2

Pompa oleodinamica

ITALFOR srl

Pompa idraulica presentata: STANLEY TP 08

Rispecchia le caratteristiche minime richieste, inoltre presenta nella parte superiore del corpo pompa una maniglia in acciaio che consente di spostare la stessa in assoluta sicurezza ed inoltre internamente è strutturata con inserti antiusura sia della girante che di tutto l'interno pompa. Complessivamente la pompa presenta caratteristiche tecniche superiori a quelle minime richieste.

AMATORI srl

Pompa idraulica presentata: DOA SP 45

Rispecchia le caratteristiche minime richieste, presentando caratteristiche superiori per alcuni parametri (quali portata idraulica e dimensioni solidi).

TABELLA ASSEGNAZIONE PUNTEGGI DEI PARAMETRI QUALITA' e GARANZIA

Caratteristiche da Capitolato tecnico	**ITALFOR (Stanley TP08)**	**AMATORI (DOA SP45)**
Corpo pompa: acciaio	Si	Si
Girante: metallo	Si con piatto in gomma antiusura per il metallo	Si
Dimensioni: 480x450x380 peso 30 kg	480x380x320 peso 30 Kg (compreso di accessori)	500x480x400 peso 29 Kg
Concentrazione fanghi	32%	25%
Portata idrica 3100 l/m	3500 l/m	3750 l/m
Prevalenza 1,6 bar	16 metri	16 metri
Attacchi UNI 100	Si	Si
Dimensioni solidi >60 mm	> 70 mm	75 mm
Portata ideale 38 litri	Si	Si
Pressione 100/200	140 bar minimo	Rispetta
Manuale	Si	Si
Tempi di consegna: 90 giorni	60 gg	30 gg
Garanzia	60 mesi	36 mesi

TABELLA PUNTEGGI

Parametri	**ITALFOR**	**AMATORI**
Riduzione termini di consegna (B)	2,5	5

Utilizzo materiali o tecniche di lavorazione (C/1)	3	1
Prestazioni affidabilità (C/2)	17	14
Ergonomia maneggevolezza sistemi e dispositivi di sicurezza (C/3)	10	7
TOTALE PUNTI	**32,5**	**27**
GARANZIA	5	1,7
TOTALE GENERALE	**37,5**	**28,7**

Il punteggio del parametro C/1 è giustificato dal fatto che la pompa offerta dalla ditta ITALFOR ha la girante in metallo con rivestimento della stessa con un piatto antiusura in gomma, mentre il punteggio del parametro C/2 è giustificato dal fatto che la pompa offerta dalla ditta ITALFOR può aspirare una concentrazione di fanghi max del 32% e del fatto che la pressione minima sia di 140 bar, il punteggio del parametro C/3 è giustificato dal fatto che la pompa offerta dalla ditta ITALFOR abbia dimensioni minori e dal fatto che sull'estremità superiore della pompa è stata inserita una maniglia per la movimentazione della stessa.

Pertanto vengono ammesse alla fase successiva di gara la ditta ITALFOR srl (punti 37,5) e AMATORI srl (punti 28,7).

LOTTO 3

Eiettore Venturi

AMATORI SRL

Eiettore Venturi

Il materiale offerto risponde alle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato tecnico.

Pertanto viene ammessa alla fase successiva di gara la ditta AMATORI srl

LOTTO 4

Motopompa idrovora carrellata

IDROFOGLIA SRL

La pompa non corrisponde a quanto previsto dal capitolato, manca la descrizione dei giri (parametro a pena di esclusione), la marca e il modello della stessa; non è specificato il tipo di motore. Non viene inserito alcun depliants sia della pompa che del carrello. Mancano le descrizioni degli accessori richiesti e non è specificato se gli stessi siano inclusi nell'offerta.

ITALFOR SRL

La motopompa ha caratteristiche maggiori di quanto richiesto dal capitolato tecnico.

Il carrello e il motore hanno caratteristiche tecniche superiori al capitolato tecnico.

VARISCO SPA

La motopompa e il motore sono conformi a quanto richiesto dal capitolato tecnico. Il carrello non risponde a tutte le caratteristiche tecniche richieste in quanto il timone non è regolabile in altezza (parametro a pena di esclusione). Non viene specificato se i piedi di stabilizzazione del carrello non siano a scomparsa reclinabili (parametri a pena di esclusione); non è specificato se la sponda posteriore del carrello sia reclinabile (parametro a pena di esclusione).

Gli accessori richiesti per la motopompa sono conformi a quanto richiesto dal capitolato.

Per quanto esposto vengono esclusi dal lotto 4 la ditta IDROFOGLIA SRL e la ditta VARISCO SPA, mentre viene ammessa alla fase successiva di gara la ditta ITALFOR srl.

LOTTO 5

Centralina idraulica

BART TECNOFLUID

Centralina idraulica ATLAS COPCO LP 18-30 PE

La pressione nominale è inferiore a quella richiesta dal capitolato (170 bar); infatti la centralina ha una pressione nominale di 150 bar. Mancano nelle descrizioni fornite i riferimenti alla barella, rumorosità e dotazione di tubi idraulici. Infine non è specificata la protezione con magnetotermico differenziale. Pertanto la ditta Bart Tecnofluid viene esclusa dalle successive fasi di gara.

AMATORI srl

Centralina Idraulica Super Raptor DOA

Nella presentazione dell'offerta, articolata correttamente in paragrafi, non è specificato chiaramente il tipo di protezione magnetotermica. Pertanto la Commissione di gara decide di chiedere alla ditta AMATORI delucidazioni in merito a tale caratteristica.

LOTTO 6

Rimorchio

GM CARTA & C.

Rimorchio CRESCI H7

Il carrello offerto risponde alle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato; viene offerta la garanzia minima di legge ma è indicato che la stessa è pari a 1 anno; tenuto conto che la garanzia minima di legge, come tra l'altro si evince dal D. Lgs. 206/05 è pari a 2 anni, la Commissione di gara decide di ammettere la ditta con l'ovvia precisazione che la garanzia minima di legge deve essere pari a 2 anni.

LOTTO 9

Binocoli

ITALFOR srl

Binocolo Celestron UPCLOSE 8x40

Il binocolo offerto risponde alle caratteristiche minime richieste dal capitolato tecnico.

La ditta ITALFOR è ammessa alle fasi successive di gara.

Alle ore 14,00 la Commissione di gara chiude i lavori di valutazione delle offerte e decide, all'unanimità, di riprenderli il giorno 14 maggio alle ore 9,00.

Il giorno 14 maggio alle ore 9,00, così come stabilito nella prima seduta, la Commissione di gara decide di aprire i lavori per la valutazione delle offerte relative ai lotti n. 10, n. 11 e n. 12 e di valutare la documentazione fornita dalla ditta Amatori riguardo al lotto n°5.

Di seguito la Commissione prendendo in esame le offerte presentate dalle ditte Ecosystem per i lotti n. 10, n. 11 e n. 12 e Italfor per il lotto n. 11 arriva alla seguente conclusione:

LOTTO 10

VASCONI da litri 30.000

Per il seguente lotto non è rimasta valida nessuna offerta in quanto la ditta Ecosystem srl ha presentato un vascone che non rispecchia le caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato. Infatti la ditta Ecosystem ha presentato un vascone con altezza pari 1,60 metri superiore rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico (1,20 metri).

LOTTO 11

VASCONI da litri 18.000

Per il seguente lotto non è rimasta valida nessuna offerta in quanto la ditta Ecosystem srl e la ITALFOR srl hanno presentato un vascone che non rispecchia le caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato. Infatti la ditta Ecosystem ha presentato un vascone con altezza pari 1,60 metri superiore rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico (1,20 metri), mentre la ditta ITALFOR ha presentato un vascone con capacità pari a 16.000 litri inferiore rispetto a quella richiesta dal capitolato tecnico (18.000 litri).

LOTTO 12

VASCONI da litri 6.000

Per il seguente lotto non è rimasta valida nessuna offerta in quanto la ditta Ecosystem srl ha presentato un vascone che non rispecchia le caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato. Infatti la ditta Ecosystem ha presentato un vascone con altezza pari 1,60 metri superiore rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico (1,20 metri).

La Commissione, relativamente al lotto n. 5, valutate le delucidazioni fornite dalla ditta AMATORI decide, all'unanimità, di ammettere la stessa alle successive fasi di gara.

I lavori vengono chiusi alle ore 11,30.

Cagliari 14 maggio 2010

I componenti la Commissione di Gara

ing. Paolo Botti_____

ing. Francesco Cappai_____

geom. Carlo Loddo_____