REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Innovazione Tecnologica

Faq del 16.11.2011

Quesito: in merito al lotto n. 2 (fornitura UPS) è ammissibile un margine di tolleranza relativamente alle caratteristiche richieste? Esempio potenza richiesta 750VA – 500 Watt - Prodotto offerto 800VA-480W.

Risposta: No non è ammissibile. Come prescritto dal Capitolato di gara le specifiche sono minime inderogabili pertanto anche il mancato rispetto di un solo dato tecnico sarà considerato come articolo difforme da quanto richiesto.

Le Imprese, anche al fine di mantenere inalterata la par condicio dei concorrenti, possono offrire prodotti con caratteristiche pari o superiori a quelle indicate.

Il RUP

Fabrizio Corda