REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Innovazione Tecnologica

Faq del 16.12.2011

Quesito: relativamente al lotto degli UPS per la richiesta “protezione per sovratensione” si intende anche l’articolo dotato di fusibile?

Risposta: Si. Non essendo specificato nel capitolato la tipologia di protezione, si intende che l’UPS sia dotato di qualsiasi sistema atto a proteggere l’UPS da sovratensioni.

Quesito: cosa si intende per autonomia a pieno carico di 4,5 minuti?

Risposta: Si intende una autonomia pari almeno a 4,5 minuti a pieno carico cioè al 100% del carico.

Il RUP

Fabrizio Corda