REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Innovazione Tecnologica

Faq del 22.12.2011

Quesito: verranno accettati UPS le cui specifiche tecniche indicano come autonomia, anziché il pieno carico, l'80%?

Risposta: gli UPS che non indicano l'autonomia a pieno carico saranno considerati idonei e quindi accettati solo quelli che garantiscono una autonomia minima superiore a quella richiesta di 4,5 minuti riferita esclusivamente all'80% del carico (poiché sono ritenuti pari o superiori alle caratteristiche tecniche richieste) verranno rifiutati quelli che indicano autonomie inferiori all'80% .

Esempi:

UPS autonomia minima 4,5 minuti a pieno carico (come richiesto da capitolato) viene accettato;

UPS autonomia minima 4,5 minuti a carico pari 80% (difforme dal capitolato) viene rifiutato;

UPS autonomia minima 5 minuti a carico pari 80% (considerato pari o superiore al capitolato) viene accettato;

UPS autonomia minima 5 minuti o superiore a carico inferiore 80 % (considerato inferiore alle caratteristiche minime del capitolato) viene rifiutato.

Il RUP

Fabrizio Corda