REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ALLEGATO D

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA E IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (GABBIA DI FARADAY) PRESSO UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A PUNTO DI AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI IN LOCALITA' GOLANITZO COMUNE DI OLZAI.

OFFERTA PREZZI

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
01	Fornitura e posa in opera di centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40, con guide per il fissaggio a scatto degli apparecchi e scatola da incasso dimensioni 210x169x65 a 12 moduli con portello, completo di: n°1interruttore differenziale bipolare 2x16 A sensibilità 0,03 A; n°2 interruttore magnetotermico automatico da 4,5kA di tipo modulare, curva C, bipolare2 mod. da 6 a 40A. Compreso il cablaggio, i collegamenti e le attestazioni dei cavi; compresa la quota parte del collegamento di terra all'impianto generale dell'edificio; escluse le opere murarie.	N°	02	……	……..	……
02	Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. 1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento,completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche in resina;compresa la quota parte della linea principale fino al quadro di piano, escluse le opere murarie. - Punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore).	N°	07	……..	……..	……..
03	Fornitura e posa in opera di punto luce deviato dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche in resina, compresa la quota parte della linea principale fino al quadro di piano;					
					A RIPORTARE	……..

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……..
	escluse le opere murarie. - Punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore).	N°	01	……..	……..	……..
04	Fornitura e posa in opera di presa di corrente dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche in resina, compresa la quota parte della linea principale fino al quadro di piano; escluse le opere murarie. - Presa bipasso 2P+T 10/16 A.	N°	07	……..	……..	……..
05	Fornitura e posa in opera di impianto generale di terra realizzato con corda di rame nuda da 50 mmq. posata entro scavo della sezione di cm. 50x70; 4 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; 4 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile; collegamento al quadro generale dell'edificio con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale, comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL, esclusi scavi e opere murarie;	N°	01	……..	……..	……..
06	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti lineari a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, compresa installazione dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile in ambienti interni e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per due lampade da 18 W	N°	01	……..	……..	……..
					A RIPORTARE	……..

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……..
07	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti lineari a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, compresa installazione dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile in ambienti interni e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per due lampade da 58 W	N°	02	……	……..	……..
08	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per lampade fluorescenti lineari a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, compresa installazione dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, in ambienti esterni e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per due lampade da 18 W	N°	06	……..	……..	……..
09	Fornitura e posa in opera di impianto contro le scariche atmosferiche (gabbia di Faraday), come da allegato Capitolato Tecnico;	N°	01	……..	……..	……..
10	Fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico di tipo stand-alone, come da allegato Capitolato Tecnico;	N°	01	……..	……..	……..
11	Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando, segnalazione, derivazione e protezione di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore bipolare 16 A	N°	01	……..	……..	……..
					A RIPORTARE	……..

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……..
					TOTALE euro	……

(diconsi euro – in lettere) ……..

Pari a Ribasso del _____%

(ribasso in lettere) …….....

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)