REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari

FoReSTAS - Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna
All' Ufficio di Gabinetto
presidenza@pec.regione.sardegna.it
e p.c. Stazione forestale di Escalaplano

Oggetto: **Esterzili - P.F Monte Nieddu, Centro di Servizi Sedda e Mela - Conferenza di Servizi Decisoria, semplificata e asincrona tra Enti ai sensi dell'art. 14 bis della L.241/90 e s. m.i per l'intervento di Edilizia Libera ai sensi del D.Lgs.128/2006 art.17 assimilabile a "depositi di gas petrolifero di capacità complessiva non superiore a 13 mc" per l'installazione di un serbatoio mobile di carburante liquido categoria "C" della capacità non superiore a lt. 3000, omologato a norma di legge ai sensi del D.M. 31/07/1934, nell'area del Centro di Servizio Sedda e Mela, distinto in catasto al F. 5 particella 185 del comune di Esterzili.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 31 del 1998 e successive modificazioni;

VISTA la L.R.n.26 del 1985 e successive modificazioni;

VISTI il D.Lgs del 2004 e successive modificazioni e il DPR n.31 del 2017;

VISTA la L.R. n.8 del 2016 e successive modificazioni;

VISTE la L.n.241 del 1990 e successive modificazioni e la L.R n. 24 del 2016;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, Personale e riforma della Regione n. 16666/16 del 30.05.2017 col quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari;

VISTE le Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), approvate con DADA n.3022 /3 del 31/03/2021;

CONSIDERATA la competenza di questo Servizio in relazione al richiamato regime amministrativo;

VISTA la nota di convocazione della Conferenza di Servizi, da effettuarsi in modalità

asincrona, della D.G. dell'Agenzia Forestas - Servizio Antincendio, Protezione civile e autoparco, prot.n. 4362 del 30.03.2022 (prot. di ricezione n. 6793 del 31.03.2022), e la documentazione ad essa collegata, relativa all'intervento di installazione di un serbatoio mobile di carburante liquido della capacità non superiore a 3000 litri nell'area del centro Servizi Sedda e Mela nel comune di Esterzili, più precisamente al F.5 mapp.185;

CONSIDERATO che l'intervento è finalizzato all'installazione di un nuovo serbatoio di carburante di categoria "C" della capacità massima di 3000 litri, con sovrastante tettoia di ombreggio, a servizio dei mezzi aziendali di protezione civile e antincendio boschivo, nell'area cortilizia del centro servizi sede del cantiere di Monte Nieddu in loc. "Sedda e Mela";

VERIFICATO dalla documentazione trasmessa che l'intervento consiste nella installazione di un serbatoio prefabbricato ad asse orizzontale, cilindrico, costruito con fondo bombato e lamiera calandrata in acciaio al carbonio, trattato con strato di antiruggine e smalto, fornito di bacino di contenimento in lamiera in acciaio e carbonio, con telaio di fondo autoportante già predisposto per il fissaggio mediante bulloni, con capacità pari al 110 % del volume nominale del serbatoio, e corredato da un armadio gruppo erogatore da installare sul fronte serbatoio;

CONSIDERATO che la località interessata presenta il seguente regime di tutela:

- soggetta alla tutela tecnica ed economica del C.F.V.A ai sensi dell'art.130 del R. D.L 3267/1923 in quanto aree boscate di proprietà pubblica;
- sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 lett.g. del D.Lgs n.42 /2004 per la presenza del soprassuolo classificato bosco ai sensi del D.Lgs.n. 34/2018 e della L.R n.8/2016;

VISTA la relazione istruttoria della Stazione di Escalaplano;

CONSIDERATO che la suddetta struttura sarà posizionata nell'area destinata a servizi in prossimità dei fabbricati, lungo la viabilità interna, su un preesistente blocco in cls e box di cantiere in lamiera metallica;

PRESO ATTO che gli interventi così come descritti in progetto non incidono sull'assetto

idrogeologico;

CONSIDERATO che tali interventi non sono suscettibili di creare dissesto di natura idrogeologica, e che non comportano impatti negativi sul territorio, ne sottrazione di bosco o trasformazioni dello stesso in altra qualità di coltura e conseguentemente non contrastano con le finalità di salvaguardia di cui al R.D.L.3267/1923, e dell'art.19 della L. n.8/2016;

VISTE le vigenti PMPF;

VISTE le Prescrizioni Regionali Antincendio (PRAI) 2020-2022 Aggiornamento 2022, e in particolare l'art.14-Depositi di materiale infiammabile, che al punto 2 recita "I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 mt., libere da qualsiasi materiale infiammabile";

CONSIDERATO che al fine di garantire i parametri previsti in materia AIB è prevista la soppressione di alcune ceppaie di leccio;

DICHIARANDO di non trovarsi in conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.241/1990 e degli artt. 14 e 15 del codice di comportamento adottato dalla Giunta Regionale n.3/7 del 31 Gennaio 2014;

CONSIDERATO che non risulta decorso il termine entro il quale si forma il silenzio assenso di cui all'art. 14 bis della Legge n. 241/90 già richiamata;

DETERMINA

ART.1 le motivazioni esplicitate nelle premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ART.2 al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni regionali Antincendio si autorizza lo sradicamento/taglio della vegetazione presente intorno al serbatoio per una fascia larga almeno 10 metri che pertanto dovrà risultare priva di vegetazione arborea e/o arbustiva;

La presente determinazione sarà trasmessa all'Agenzia FORESTAS, all'ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta e alla Stazione Forestale di Escalaplano.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Il direttore del Servizio

dr. Carlo Masnata

Ass.te C.C.M sett.Tecn

Siglato da :

GIOVANNI PANI

Firmato digitalmente da
Carlo Masnata
17/05/2022 13:26:40